



Заказчик:	АО «Кировские коммунальные системы»	Группа материалов:	ЕИ
№ опросного листа:	№ ЕИ 0014	Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование МТР: Электродвигатель SIEMENS 1LA7063-4AB99-ZN01

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1.	Электродвигатель Siemens 1LA7063-4AB99-ZN01; количество фаз 3; мощность 0,18 кВт; частота сети 50/60 Гц; частота оборотов 1350/1650 об/мин; cosφ 0,77/0,79; схема треугольник: напряжение сети 220-240 В, ток 0,97/0,99 А; схема звезда: напряжение сети 380-420 В, ток 0,56/0,57 А.		Заводской номер: UD 1008/71894861-50 Шильдик прилагается (Приложение 1 к опросному листу)
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Электродвигатель Siemens 1LA7063-4AB99-ZN01; количество фаз 3; мощность 0,18 кВт; частота сети 50/60 Гц; частота оборотов 1350/1650 об/мин; cosφ 0,77/0,79; схема треугольник: напряжение сети 220-240В, ток 0,97/0,99А; схема звезда: напряжение сети 380-420 В, ток 0,56/0,57А. Заводской номер: UD 1008/71894861-50	1 шт.	В соответствии с конкурсной документацией
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1	Аналоги не рассматриваются. Электродвигатель устанавливается взамен существующего на дозирующий насос GRUNDFOS ALLDOS тип DMX 380-3 B-PVC/V/G-X-E1B9B9; модель 226-380M-10001; S/N: 10/375059; максимальная производительность 380 л/ч; максимальное давление 3 бар; напряжение 230/400 В; частота 50/60 Гц; мощность 0,18 кВт; номер изделия 96653406P11104610375059.		Шильдик прилагается (Приложение № 2 к опросному листу)

ФИО Ответственного:	М.Г. Тимофеев
Должность:	Главный энергетик
Телефон / Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	Технический директор Е.Н. Зыкин
Подпись:	

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО
ДИРЕКТОРА БОРОВИКОВ А.Н.