


Заказчик:	ООО «БВК»	Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ГБ0465

Наименование МТР: Клапан обратный односторонний 19ч21бр Ду150мм Ру16, стяжной

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Рабочая среда		Чистая вода
1.2	Диапазон температуры рабочей среды	°C	От +0,1 до +40°C
1.3	Направление потока		Совпадать с направлением стрелки на корпусе
1.4	Положение клапана в пространстве		На горизонтальном и вертикальном трубопроводе
1.5	Диаметр условного прохода, Ду	мм	150
1.6	Рабочее давление, Рр	кгс/см ² , (МПа)	16 кгс/см ² , (1,6 МПа) в соответствии с ГОСТ 356-80
1.7	Класс герметичности		«D» по ГОСТ 9544-2015
1.8	Исполнение		«Г»
1.9	Материал корпуса		Чугун GGG-40 (Высокопрочный чугун с шаровидным графитом), либо аналогичный материал с более высокими физикохимическими и механическими свойствами.
1.10	Материал запорной тарелки		Чугун GGG-40 (Высокопрочный чугун с шаровидным графитом), либо аналогичный материал с более высокими физикохимическими и механическими свойствами.
1.11	Материал оси		Сталь 20*13
1.12	Уплотнение		Латунь ЛЦ40С
1.13	Присоединение к трубопроводу		Бесфланцевое стяжными шпильками
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Клапан обратный	шт.	1
2.2.	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации	экз.	1 экземпляр
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1.	Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN		ТУ 372240-001-48140495-05
3.2.	Производитель		Российские и Европейские производители, продукция которых соответствует требованиям настоящего опросного листа.
3.3.	Срок службы	лет	Не менее 5
3.4.	Средний ресурс	циклов	Не менее 200

ФИО Ответственного:	Савченко Виталий Юрьевич
Должность:	Начальник ПТО
Телефон / Факс:	(3424) 25-53-90
Электронный адрес:	Savchenko_vy@bervk.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	