

Заказчик:	АО «ПКС-Водоканал»	Группа материалов:	Арматура трубопроводная
№ опросного листа:	ГБ0526	Код МТР в ЕНС РК:	ГБ0526

Наименование МТР: Клапан редукционный, фланцевый, поддерживающий давление "после себя" Ду-100мм, Ру-10атм

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Номинальный диаметр	мм	100
1.2	Максимальное входное давление	атм	16,0
1.3	Максимальное выходное давление	атм	16,0
1.3.1	Минимальное давление на выходе	атм	0,5
1.3.2	Тип соединения с трубопроводом		Фланцевое по ГОСТ 12820-80
1.4	Коэффициент Kvs		90.48
1.5	Рабочая среда		Водопроводная вода темп. 10-40С
1.6	Точность поддержания выходного давления	%	10
1.7	Материал корпуса клапана		Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧ40) ГОСТ 7293, либо аналогичный материал с более высокими физикохимическими и механическими свойствами
1.8	Тип привода		Мембранный, с «пилотным управлением»
1.9	Защитные покрытия затворов должны быть устойчивы в условиях УХЛ 5 по ГОСТ 15150	Не менее, лет	50
1.10	Материал уплотнения диска		EPDM, либо аналогичный материал, обладающий более высокими физикохимическими и абразивными свойствами
1.11	Болты, гайки и элементы крепления		Нержавеющая сталь или аналогичные стали с более высокими физикохимическими, механическими и антикоррозионными свойствами
1.12	Климатическое исполнение и категория размещения изделия, в том числе редуктора	УХЛ 5	По ГОСТ 15150-69
1.13	Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN		Продукция должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 53671-2009, ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ Р 53673-2009, ГОСТ Р 53674-2009, СТ ЦКБА 043-2008, ГОСТ Р 52760-2007 Для зарубежных производителей предоставить документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям стандартов страны-изготовителя.
1.14	Производитель		Российские и Европейские производители, продукция которых соответствует

			требованиям настоящего опросного листа.
1.15	Представитель		Полномочия представителя должны быть подтверждены официальным документом от завода производителя с заверенным переводом на русском языке.
1.16	Гарантия на продукцию	Лет	Безусловная гарантия сроком 10 лет, с возможностью полной замены вышедшей из строя арматуры (в гарантийный период), до выяснения причин выхода из строя.
1.17	Система менеджмента качества предприятия-изготовителя	Соответствие ГОСТ ISO 9001-2008, ГОСТ ISO 9001-2011	
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Поставка в комплекте с двумя автоматическими вантузами Дн-32мм		
2.2.			
2.3.			

ФИО Ответственного:	Пикульский Д.В.
Должность:	Начальник цеха НСиС
Телефон / Факс:	(8142)76-98-03
Электронный адрес:	d.pikulskiy@rks.karelia.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	Остапчук В.В.
Подпись:	