

Заказчик:	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	Группа материалов:	Оборудование механическое
№ опросного листа:	39	Код МТР в ЕНС PKC:	EA0018

Наименование МТР: бак расширительный мембранный вертикальный 500 л; PN10; T=100 гр. по Цельсию

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Назначение: для компенсации температурного расширения теплоносителя в отопительных системах замкнутого типа		
1.2	Объем бака	л	500
1.3	Давление, не менее	бар	10
1.4	Температура, не менее	°C	100
1.5	Материал бака	-	высококачественная сталь
1.5	Материал мембраны	-	EPDM
1.6	Подвод воды	-	нижний
1.6	Подсоединение	-	резьбовое R 1
2	ДОПОЛНИТЕЛЬНО		
2.1	Размеры (диаметр/высота)	мм	750/1550

ФИО ответственного:	Евсеев Денис Владимирович
Должность:	Инженер ПТО
Телефон:	8-(8142)-71-00-37
Электронный адрес:	d.evseev@rks.karelia.ru
Подпись:	