


Заказчик:	АО «ПКС-Водоканал»	Группа материалов:	Арматура трубопроводная
№ опросного листа:	ГА0074	Код МТР в ЕНС РКС:	ГА0074

Наименование МТР: Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN600, PN16, фл

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Диаметр условный	мм	600
1.2	Рабочее давление	бар	10
1.3	Тип задвижки		30ч39р
1.4	Тип присоединения		Фланцевое
1.5	Тип привода		Ручной
1.6	Класс герметичности		Класс «А» по ГОСТ Р 54808-2011
1.7	Диапазон применения		Вода питьевая
1.8	Условия размещения		Помещение высокой влажности
1.9	Срок службы		50 лет
1.10	Материал корпуса		Высокопрочный чугун EN-JS 1030
1.11	Наружные болты		Нерж.сталь А2
1.12	Шток		Феррито-хромистая сталь
1.13	Материал гайки (марка)		Бронза БрАЖ
1.14	Уплотнение клина, штока в корпусе		Уплотнение EPDM для воды питьевого качества.
1.15	Фланцы		ГОСТ 12820-80
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		

ФИО Ответственного:	Пикульский Д.В.		
Должность:	Начальник цеха (НСИС)		
Телефон / Факс:	(8142) 76-98-03		
Электронный адрес:	d.pikulskiy@rks.karelia.ru		
Подпись:	 НАЧ. ПРОИЗВ. ЦЕХА АО «ПКС Водоканал» МИТРУКОВ. П. Д.		
Главный инженер АО «ПКС-Водоканал»	Бернадских А.А.		
Подпись:			
Заместитель технического директора АО «ККС»	Боровиков А.Н.		
Подпись:			