


Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы» 392000, Россия, Тамбов, ул.Тулиновская, д. 5	Группа материалов:	[Г] Арматура трубопроводная [ГБ] Клапаны
№ опросного листа:	1	Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование МТР: Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду150 Ру16

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Ду	мм	150
1.2	Ру	кгс/см ²	16
1.3	Материал	марка	чугун
1.4	Тип		19ч21бр
1.5	Рабочая среда		фекальные и сточные воды
1.6	Управление		автоматическое срабатывание
1.7	Установочное положение		Вертикальное и горизонтальное
1.8	Присоединение к трубопроводу		межфланцевое
1.9	Температура рабочей среды	С ⁰	до +2250С ⁰
1.10	Температура окружающей среды	С ⁰	От-30 до +50С ⁰
1.11			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Клапан обратный	шт	5
2.2.	упаковка	шт	5
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2.11.			

ФИО ответственного:	Горкин И.А.
Должность:	Главный механик
Телефон / Факс:	(4752)700-700
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	