

Заказчик	ООО «Ульяновскоблводоканал»	Группа материалов	Г Арматура трубопроводная
№ опросного листа	14	Код МТР в ЕНС РКС	ГД0006

**Колонка водоразборная КВ-4**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>			
1	Рабочее давление	МПа	1
2	Условный проход подающей трубы	мм	15
3	Условный проход подводящей трубы от приемника к водопроводной сети	мм	20
4	Ход клапана	мм	От 16 до 18
5	Высота колонки:		
5.1	Надземной части	мм	1000
5.2	Общая высота	мм	От 1750 до 4000

Начальник участка

Ю.А. Шкирдов

Главный инженер

В.Н. Якимкин