


Заказчик	ООО «Ульяновскоблводоканал»	Группа материалов	Г Арматура трубопроводная
№ опросного листа	10	Код МТР в ЕНС РКС	ГБ0599

Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый DN 100, PN16;

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	Диаметр	мм	100
2	Рабочее давление	бар	16
3	Материал корпуса,		Чугун СЧ 18 ГОСТ 1412-85
4	Диск		Чугун СЧ 18 ГОСТ 1412-85
5	Кольцо в корпус		Латунь ЛЦ 38Мц 2с2 ГОСТ 17711-93
6	Кольцо в диск		Латунь ЛЦ 38Мц 2с2 ГОСТ 17711-93
7	Уплотнение		Латунь ЛЦ40С
8	Тип клапана		Двухстворчатый (двухлепестковый)
9	Тип присоединения		Межфланцевое

Гл.инженер ООО «Ульяновскоблводоканал»



В.Н. Якимкин