


Заказчик:	Филиал ОАО «ПКС» «Тепловые сети»	Группа ма- териалов:	КИПиА
№ опросного листа:	СВ1388	Код МТР в ЕНС ПКС:	СВ1388

Наименование МТР: манометр для жидкотопливных горелок, Ру 0-40 bar; D63 мм; Tmax150°C;
 кл.т 1.5 с переходником G1/4 (1/8)

№ п/п	Наименование параметра (характе- ристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Область применения	-	система топливоподачи
1.2	Диаметр	мм	63
1.3	Температура применения (max)	°C	150
1.4	Класс точности	кл	1,5
1.5	Рабочий диапазон	bar	0-40
1.6	Материал корпуса манометра	-	нержавеющая сталь
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Тип исполнения переходника	Резьба G 1/4	3 шт
2.2	Тип исполнения переходника	Резьба G 1/8	3 шт

ФИО ответственного:	Тихонов Александр Анатольевич
Должность:	Старший мастер участка котельного и газового хозяйства
Телефон / Факс:	8-(8142)-76-95-48
Электронный адрес:	a.tihonov@rks.karelia.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	