


Заказчик:	ОАО «Кировские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная
№ опросного листа:	№ 10	Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Обратный клапан шаровой, чугунный Ду 50-300 мм, Ру 16 бар, Тмакс. = + 70 °С.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1.	Диаметр условного прохода, Ду	50-300 мм.	В соответствии с конкурсной документацией
2	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.	Обратный клапан шаровой ГРАНЛОК® серии RD12	1 шт	В соответствии с конкурсной документацией
2.2.	Паспорт изделия, либо руководство по эксплуатации	1 экз.	
2.3.	Продукция должна соответствовать требованиям ТУ		ТУ 3732-028-81673229-2009
2.4.	Производитель		АДЛ Продакшн, Россия
2.5.	Аналоги (продукция прочих производителей)	Рассматриваются аналоги российского и импортного производства с техническим обоснованием	

ФИО Ответственного:	Боровиков А.Н.
Должность:	Заместитель технического директора
Телефон / Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	Заместитель генерального директора – технический директор В.Ю.Карасёв
Подпись:	